



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(К У РОСТЕХНАДЗОРА)

Почтовый адрес: ул. Старопромысловское шоссе, 42, г. Грозный, Чеченская Республика, 364020, Тел/факс (8712)29-47-20

ПРЕДПИСАНИЕ № 1161р-ПЛ-И11.4/СР

с. Эникали

(место составления предписания)

“ 17 ” марта 20 17 г.

(дата составления)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике Сетиханов Руслан Андиевич

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

В соответствии с распоряжением заместителя руководителя Кавказского управления
Ростехнадзора от 01.03.2017 г. 1161р-ПЛ-И11.4

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

на основании Акта проверки от 17.03.2017 г. № 1161р-ПЛ-И11.4/СР в отношении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Эникалинская средняя школа»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в присутствии: Казаева Усмана Байсолтановича - директора МБОУ «Эникалинская средняя школа»

(должность, Ф.И.О. законного/уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Описание выявленного нарушения, наименование нормативного документа, требование которого нарушено (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Не разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ч. 4 ст. 48 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11. 2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»	до 17.07.2017 г.
2.	Не представлен акт ввода в эксплуатацию прибора учета электроэнергии, ч.4 ст.13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» ;	до 17.07.2017 г.

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в срок до 17.07.2017 г. в Кавказское управление Ростехнадзора по адресу: 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 42.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Вынесение настоящего предписания и отсутствия сведений об его обжаловании в установленном порядке является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен Казаев Усман Байсолтанович 
(Ф.И.О., подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Экземпляр предписания на 1 листе для исполнения получен

Казаев Усман Байсолтанович – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Эникалинская средняя школа»  17.03.2017г.
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)